



Nagyigmánd Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől

2942 Nagyigmánd, Kossuth Lajos u. 2.
Tel.: 34/556-490 Fax: 34/556-499 E-mail: jegyzo@nagyigmamd.hu

Előterjesztés

A Csém Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. szeptember 15-i ülésére

Tárgy: Ivóvíz gördülő fejlesztési terv jóváhagyása 2021-2035. évekre.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat tulajdonában lévő ivóvíz hálózat víziközműre az üzemeltető elküldte a gördülő fejlesztési terv tartalmára vonatkozó ajánlását. A gördülő fejlesztési terv benyújtásával kapcsolatos hatásköri szabály: a felújítási és pótlási résztervet a szolgáltatásért felelős ÉDV Zrt. nyújtja be, a terv beruházási tervrészét az ellátásért felelős, vagyis az önkormányzat.

Az előterjesztés mellékletei tartalmazzák a gördülő fejlesztési terv részleteit. A terv forrásoldalon kizárólag a díjakban szereplő amortizációval kalkulál, és csak abban az esetben kerülhet sor önkormányzati forrás igénybevételére, ha a rendelkezésre álló tárgyévi forrás és maradvány nem nyújt fedezetet a felújítás, pótlás költségeire.

A gördülő fejlesztési tervben szereplő felújítási, pótlási munkákat az ÉDV Zrt. szakemberei tervezték, mivel ők rendelkeznek az adott tárgykörben a szükséges ismeretekkel. Önkormányzatunk feladata, hogy az üzemeltető által összeállított gördülő fejlesztési javaslatot jóváhagyja.

Az üzemeltető 2021 évre szintén szerényen tervezett felújítást és pótlást: 2021-ben egy hálózati csomópont felújításával számolnak. 2022 és 2025 között a korábbi években szintén már korábban tervezett glóbusz felújítás, tartalék szivattyú vásárlás és hálózat felújítást tervez az üzemeltető. Ez szerepelt a tavaly elfogadott fejlesztési tervben középtávú feladatként. Egyebekben tartalékba van helyezve az összes amortizációs bevétel. Tájékoztatásuk szerint havária esetén ebből a keretből finanszíroznák a szükséges javítást, eszközcsereket.

2026-2035 év között a glóbusznál található nyomásfokozó szivattyú cseréjét javasolják, illetve a Béke és a Klapka utcában 410 m vezeték cseréjét, csakúgy mit az előző évben.

Azonban a három éven túli terv annyira előremutató, hogy az inkább csak elméleti megfelelés a gördülőfejlesztési tervvel kapcsolatos elvárásoknak.

Az önkormányzat, mint ellátásért felelős által jóváhagyott gördülő fejlesztési tervet a szolgáltató nyújtana be a hivatalnak jóváhagyásra, mely eljárásban célszerű, hogy a műszaki tartalmat kidolgozó és indoklással rendelkező szolgáltató képviselje az ellátásért felelős önkormányzatot.

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni és elfogadni szíveskedjen.

Csém, 2020. 09. 01.



dr. Füles Zoltán
dr. Füles Zoltán
jegyző

Határozati javaslat:

1. Csém Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a település tulajdonában lévő víziközműre vonatkozó gördülő fejlesztési tervet 2021-2035 időszakra. Meghatalmazza az üzemeltető ÉDV Zrt-t., hogy képviselje az önkormányzatot a gördülő fejlesztési terv MEKH-hoz történő benyújtása és elfogadására irányuló eljárásban.

Határidő: azonnal

Felelős: Dián Erzsébet polgármester
dr. Füles Zoltán jegyző